

## FICHE TECHNIQUE

## RS-53 (R470A)

remplaçant à faible PRG du R410A

**FRAMACOLD** 

**FLUIDES FRIGORIGÈNES**

### Description

Le réfrigérant RS-53 est le fluide de remplacement direct (« drop-in », sans remplacement de matériel lourd ni d'huile) du R410A.

Il est classé A1, non toxique, non inflammable et il possède le plus faible PRG (GWP) de 979 (AR4) ou 909 (AR5).

Ce GWP représente environ 50% de moins que celui du R410A, ainsi l'objectif des quotas de la F-GAZ est atteint, car il correspond aux 21% de quotas restant après 2030.

Le RS-53 possède des performances thermodynamiques proches du R410A.

C'est une solution simple et économique pour pérenniser les installations actuelles.

### Applications

Le RS-53 est un remplacement direct du R410A.

Comme les propriétés du RS-53 sont proches du R410A, il est apte à les remplacer sans modification de l'installation, la plupart des applications courantes comme les vitrines de supermarchés, les chambres froides positives et négatives, le froid roulant, caves à vin, les lyophilisateurs et les chambres d'essais...

Les différents fluides composant le RS-53 lui permettent d'avoir un excellent retour d'huile. Ainsi il peut être utilisé dans les systèmes de tuyauterie complexe.

Le RS-53 a des propriétés similaires à celles du R410A, notamment son coefficient de performance (COP) et sa capacité de refroidissement. Sa pression de condensation est un peu plus importante et généralement adaptée aux systèmes existants sans modification.


### Lubrifiant

Le RS-53 est compatible avec les mêmes huiles (POE) couramment utilisés avec le R410A, ainsi il n'y a pas besoin de changer l'huile lors de la conversion de R410A vers le RS-53.

### Sécurité

Le RS-53 est non inflammable dans toutes les conditions de fractionnement selon la norme ASHRAE 34. Les composants du RS-53 ont été soumis à des tests de toxicité réalisés par AFEAS (Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study) et ont été déclarés d'une faible toxicité.

La réglementation F-GAZ de l'Union Européenne se concentre sur les PRP directs des réfrigérants. Ainsi, plus le PRP d'un réfrigérant est faible, plus il y aura de quantités disponibles pour les mêmes quotas. Le RS-53 a été conçu pour remplacer le R410A avec le PRP le plus bas du marché parmi toutes les solutions de remplacement non-inflammables. Le PRP de RS-53 est environ 50% inférieur à celui du R410A



### Caractéristiques principales

- PRP de 979 (R4) ou 909 (R5) soit environ 50% inférieur au R410A.
- Adapté pour les installations neuves et existantes
- Classification de sécurité ASHRAE A1
- Non Inflammable, non Toxique.
- COP similaire au R410A
- Capacité frigorifique similaire au R410A
- Aucun changement de matériel lourd.
- Débit massique quasi équivalent au R410A et R410A
- Zéro ODP (potentiel d'appauvrissement de l'ozone)
- Lubrifiant similaire au R410A.

### Mise en œuvre

Comme le RS-53 est un mélange, il doit être chargé dans le système dans sa phase liquide, par rapport à l'état de vapeur. Il n'est pas nécessaire de faire des changements de matériel lors de la conversion du R410A.

Le réglage du détendeur est nécessaire car son débit massique est légèrement plus faible que le R410A.


Avant la conversion il faut vérifier que la pression maximale de l'installation soit compatible avec les caractéristiques du RS-53.



### RS-53 Propriétés physiques

		RS-53	R410A
Masse moléculaire		84.43	72.6
Point d'ébullition (à 1 atm)	°C	-62.7	-51.4
Température critique	°C	88.7	71.3
Pression critique	bar	55.91	49
Densité liquide à 25°C	kd/m <sup>3</sup>	1101	1059
Densité de vapeur saturé à 25°C	kg/m <sup>3</sup>	61.47	64.87
Chaleur spécifique liquide à 25°C	kJ/kg°C	1.58	1.71
Pression vapeur à 25°C	bar	18.43	16.57
Chaleur latente de vaporisation au point d'ébullition	kJ/kg	268.5	273
Potentiel de réduction d'Ozone	ODP	0	0
Limite d'inflammabilité à l'air	vol%	Aucune	Aucune
Durée d'exposition /inhalation (8 h/j et 40 h/semaine)	ppm	1000	1000
Cv (à 25°C et 1 bar)	kJ/kg.K	0.749	0.700
Cp (à 25°C et 1 bar)	kJ/kg.K	0.854	0.823
Cp/Cv (à 25°C et 1 bar)		1.141	1.175
Viscosité de vapeur (25°C/1 b)	cP	0.0130	0,0133
Viscosité état liquide (25°C)	cP	0.139	0.118
Conductivité thermique liquide(25°C)	W/m.K	0.0846	0.0892
Tension de surface (25°C)	N/m	0.0062 3	0.00521

### Température critique



### RS-53 Composition

HFO 1234ze	44%
HFC 125	19%
HFC 134a	7%
HFC R32	17%
HFC 227ea	3%
R744	10%
Type	mélange de HFC/HFO
GWP IPCC 4 (F-gaz)	979
GWP IPCC 5	(909)

### Différences entre les tableaux théoriques et les relevés pratiques pour le réfrigérant à glissement important.

Comme vous le constaterez, les tableaux thermodynamiques ci-après montrent une pression de condensation du RS-53 nettement supérieure à celle du R410A. Mais ce sont des calculs théoriques (calculés par le logiciel REF PROP). Ils diffèrent nettement des résultats réels effectués en pratique, qui montrent une pression de condensation seulement supérieure d'à peine de 2 bar au R404A à une température de condensation de 15 degrés Celsius. C'est surprenant et imprévu, mais basé sur des résultats expérimentaux reproductibles.

Il s'avère que le RS-53 permet une utilisation plus efficace de la zone d'échange thermique du condenseur. Avec le R410A, une part importante de la surface de l'échangeur de chaleur est consacrée à la désurchauffe, un procédé d'échange thermique relativement inefficace. Le glissement plus important du RS-53 n'entraîne qu'une petite zone de désurchauffe, donc une grande partie du l'échangeur condense sur une plus large plage de température. Ainsi le RS-53 utilise une plus grande proportion du condenseur pour un échange thermique haut rendement à deux phases, comparés au R410A. Il s'avère que cela réduit la température de condensation effective et donc la pression de condensation et de refoulement du RS-53.

Le point clé de la performance du RS-53 est déterminée d'une part selon les propriétés thermodynamiques du réfrigérant et d'autre part grâce aux caractéristiques de transport thermique du réfrigérant dans le condenseur. Avec les fluides frigorigènes à faible glissement ou à glissement négligeable comme le R410A, la phase de condensation est simplifiée et peut donc être ignorée pour une lecture des pressions de condensations dans le tableau de saturation. Tandis qu'avec des réfrigérants à plus grand glissement comme le RS-53, la pression mesurée diffère, elle est inférieure à celles simulées par REF PROP).


De plus, vous savez que la température de refoulement prévue du RS-53 est censée être nettement supérieure à celle du R404A, alors que les tests ont montré que ce n'est pas le cas. La température de refoulement du RS-53 se situe à 10 % près de celle du R410A. Encore une fois, c'est un résultat mesuré différent du tableau théorique, mais très positif pour un meilleur fonctionnement.





En ce qui concerne l'efficacité énergétique, les tests montrent que le Coefficient de Performance est supérieur de 10% du R410A. Donc c'est une option judicieuse pour remplacer le R410A dans les équipements existants. Le remplacement d'un fluide frigorigène par un autre impose des contraintes au fluide de remplacement pour un certain nombre de raisons, l'une des principales étant l'exigence absolue d'ininflammabilité. Le RS-53 répond aux principales exigences pour remplacer le R410A :

- Température de refoulement,
- Pression de refoulement,
- COP,
- Pas de changement de matériel,
- Capacité de refroidissement,
- Ininflammabilité,
- Compatibilité avec les lubrifiants,
- Et avec le PRG le plus bas de tous les fluides de rétrofits disponibles sur le marché.

### Pression de refoulement mesurée



Pression de refoulement à 46°C mesurée et reproduite lors de test.





### TABLES THERMODYNAMIQUES

#### Propriétés de Saturation théorique (pression absolue)

Temp	Pressure (L)	Pressure (V)	Density (L)	Density (V)	Volume (L)	Volume (V)	Enthalpy (L)	Enthalpy (V)	Entropy (L)	Entropy (V)
[C]	[bara] bubble	[bara] dew	[kg/m <sup>3</sup> ]bubble	[kg/m <sup>3</sup> ]dew	[m <sup>3</sup> /kg] bubble	[m <sup>3</sup> /kg] dew	[kJ/kg] bubble	[kJ/kg] dew	[kJ/K-kg] bubble	[kJ/K-kg] dew
-31	3.7774	1.2636	1308.3	5.5093	0.00076436	0.18151	156.27	385.14	0.83206	1.8245
-30	3.9132	1.3245	1305.1	5.7588	0.00076625	0.17365	157.64	385.77	0.83767	1.8227
-29	4.0526	1.3878	1301.8	6.017	0.00076815	0.1662	159.02	386.4	0.84327	1.8208
-28	4.1957	1.4533	1298.6	6.2843	0.00077008	0.15913	160.39	387.03	0.84885	1.819
-27	4.3424	1.5213	1295.3	6.5609	0.00077201	0.15242	161.77	387.66	0.85442	1.8173
-26	4.4929	1.5918	1292	6.847	0.00077397	0.14605	163.15	388.28	0.85997	1.8156
-25	4.6472	1.6648	1288.8	7.1428	0.00077594	0.14	164.54	388.91	0.86551	1.8139
-24	4.8054	1.7405	1285.5	7.4487	0.00077793	0.13425	165.92	389.53	0.87103	1.8122
-23	4.9675	1.8188	1282.1	7.7647	0.00077994	0.12879	167.31	390.15	0.87655	1.8105
-22	5.1336	1.8999	1278.8	8.0913	0.00078197	0.12359	168.7	390.77	0.88204	1.8089
-21	5.3037	1.9837	1275.5	8.4286	0.00078402	0.11864	170.09	391.38	0.88753	1.8073
-20	5.4778	2.0705	1272.1	8.7769	0.00078608	0.11393	171.49	391.99	0.893	1.8058
-19	5.6562	2.1602	1268.8	9.1365	0.00078817	0.10945	172.89	392.61	0.89845	1.8042
-18	5.8387	2.2529	1265.4	9.5077	0.00079027	0.10518	174.29	393.22	0.9039	1.8027
-17	6.0255	2.3487	1262	9.8906	0.0007924	0.10111	175.69	393.82	0.90933	1.8012
-16	6.2166	2.4477	1258.6	10.286	0.00079454	0.097222	177.1	394.43	0.91475	1.7998
-15	6.412	2.5499	1255.2	10.693	0.00079671	0.093518	178.51	395.03	0.92015	1.7983
-14	6.6119	2.6554	1251.7	11.113	0.0007989	0.089983	179.92	395.63	0.92555	1.7969
-13	6.8162	2.7642	1248.3	11.546	0.00080111	0.086607	181.33	396.23	0.93094	1.7955
-12	7.0251	2.8765	1244.8	11.993	0.00080335	0.083384	182.75	396.82	0.93631	1.7941
-11	7.2386	2.9923	1241.3	12.453	0.0008056	0.080304	184.17	397.41	0.94167	1.7928
-10	7.4567	3.1118	1237.8	12.927	0.00080789	0.07736	185.59	398	0.94702	1.7914
-9	7.6795	3.2349	1234.3	13.415	0.00081019	0.074545	187.02	398.59	0.95236	1.7901
-8	7.9071	3.3617	1230.7	13.917	0.00081252	0.071853	188.45	399.17	0.95769	1.7888
-7	8.1395	3.4924	1227.2	14.435	0.00081488	0.069277	189.88	399.76	0.96301	1.7875
-6	8.3767	3.627	1223.6	14.968	0.00081726	0.06681	191.32	400.33	0.96832	1.7862
-5	8.6189	3.7656	1220	15.516	0.00081966	0.064449	192.76	400.91	0.97363	1.785
-4	8.866	3.9082	1216.4	16.081	0.0008221	0.062187	194.2	401.48	0.97892	1.7838
-3	9.1182	4.055	1212.8	16.661	0.00082456	0.06002	195.64	402.05	0.9842	1.7826

Temp	Pressure (L)	Pressure (V)	Density (L)	Density (V)	Volume (L)	Volume (V)	Enthalpy (L)	Enthalpy (V)	Entropy (L)	Entropy (V)
[C]	[bara] bubble	[bara] dew	[kg/m <sup>3</sup> ]bubble	[kg/m <sup>3</sup> ]dew	[m <sup>3</sup> /kg] bubble	[m <sup>3</sup> /kg] dew	[kJ/kg] bubble	[kJ/kg] dew	[kJ/K-kg] bubble	[kJ/K-kg] dew
-31	3.7774	1.2636	1308.3	5.5093	0.00076436	0.18151	156.27	385.14	0.83206	1.8245
-30	3.9132	1.3245	1305.1	5.7588	0.00076625	0.17365	157.64	385.77	0.83767	1.8227
-29	4.0526	1.3878	1301.8	6.017	0.00076815	0.1662	159.02	386.4	0.84327	1.8208
-28	4.1957	1.4533	1298.6	6.2843	0.00077008	0.15913	160.39	387.03	0.84885	1.819
-27	4.3424	1.5213	1295.3	6.5609	0.00077201	0.15242	161.77	387.66	0.85442	1.8173
-26	4.4929	1.5918	1292	6.847	0.00077397	0.14605	163.15	388.28	0.85997	1.8156
-25	4.6472	1.6648	1288.8	7.1428	0.00077594	0.14	164.54	388.91	0.86551	1.8139
-24	4.8054	1.7405	1285.5	7.4487	0.00077793	0.13425	165.92	389.53	0.87103	1.8122
-23	4.9675	1.8188	1282.1	7.7647	0.00077994	0.12879	167.31	390.15	0.87655	1.8105
-22	5.1336	1.8999	1278.8	8.0913	0.00078197	0.12359	168.7	390.77	0.88204	1.8089
-21	5.3037	1.9837	1275.5	8.4286	0.00078402	0.11864	170.09	391.38	0.88753	1.8073
-20	5.4778	2.0705	1272.1	8.7769	0.00078608	0.11393	171.49	391.99	0.893	1.8058
-19	5.6562	2.1602	1268.8	9.1365	0.00078817	0.10945	172.89	392.61	0.89845	1.8042
-18	5.8387	2.2529	1265.4	9.5077	0.00079027	0.10518	174.29	393.22	0.9039	1.8027
-17	6.0255	2.3487	1262	9.8906	0.0007924	0.10111	175.69	393.82	0.90933	1.8012
-16	6.2166	2.4477	1258.6	10.286	0.00079454	0.097222	177.1	394.43	0.91475	1.7998
-15	6.412	2.5499	1255.2	10.693	0.00079671	0.093518	178.51	395.03	0.92015	1.7983
-14	6.6119	2.6554	1251.7	11.113	0.0007989	0.089983	179.92	395.63	0.92555	1.7969
-13	6.8162	2.7642	1248.3	11.546	0.00080111	0.086607	181.33	396.23	0.93094	1.7955
-12	7.0251	2.8765	1244.8	11.993	0.00080335	0.083384	182.75	396.82	0.93631	1.7941
-11	7.2386	2.9923	1241.3	12.453	0.0008056	0.080304	184.17	397.41	0.94167	1.7928
-10	7.4567	3.1118	1237.8	12.927	0.00080789	0.07736	185.59	398	0.94702	1.7914
-9	7.6795	3.2349	1234.3	13.415	0.00081019	0.074545	187.02	398.59	0.95236	1.7901
-8	7.9071	3.3617	1230.7	13.917	0.00081252	0.071853	188.45	399.17	0.95769	1.7888
-7	8.1395	3.4924	1227.2	14.435	0.00081488	0.069277	189.88	399.76	0.96301	1.7875
-6	8.3767	3.627	1223.6	14.968	0.00081726	0.06681	191.32	400.33	0.96832	1.7862
-5	8.6189	3.7656	1220	15.516	0.00081966	0.064449	192.76	400.91	0.97363	1.785
-4	8.866	3.9082	1216.4	16.081	0.0008221	0.062187	194.2	401.48	0.97892	1.7838
-3	9.1182	4.055	1212.8	16.661	0.00082456	0.06002	195.64	402.05	0.9842	1.7826



Temp	Pressure (L)	Pressure (V)	Density (L)	Density (V)	Volume (L)	Volume (V)	Enthalpy (L)	Enthalpy (V)	Entropy (L)	Entropy (V)
[C]	[bara] bubble	[bara] dew	[kg/m³]bubble	[kg/m³] dew	[m³/kg] bubble	[m³/kg] dew	[kJ/kg] bubble	[kJ/kg] dew	[kJ/K-kg] bubble	[kJ/K-kg] dew
-2	9.3754	4.2061	1209.1	17.259	0.00082705	0.057942	197.09	402.62	0.98948	1.7814
-1	9.6378	4.3614	1205.4	17.873	0.00082957	0.05595	198.54	403.18	0.99474	1.7802
0	9.9053	4.5212	1201.8	18.505	0.00083212	0.054039	200	403.74	1	1.779
1	10.178	4.6854	1198	19.155	0.0008347	0.052205	201.46	404.3	1.0053	1.7778
2	10.456	4.8542	1194.3	19.823	0.00083731	0.050446	202.92	404.85	1.0105	1.7767
3	10.74	5.0277	1190.5	20.51	0.00083995	0.048756	204.39	405.4	1.0157	1.7756
4	11.029	5.206	1186.8	21.217	0.00084263	0.047133	205.86	405.94	1.021	1.7745
5	11.323	5.389	1183	21.942	0.00084534	0.045574	207.33	406.48	1.0262	1.7733
6	11.623	5.577	1179.1	22.688	0.00084808	0.044075	208.81	407.02	1.0314	1.7723
7	11.928	5.7701	1175.3	23.455	0.00085086	0.042635	210.3	407.55	1.0366	1.7712
8	12.239	5.9682	1171.4	24.242	0.00085368	0.04125	211.78	408.08	1.0418	1.7701
9	12.556	6.1716	1167.5	25.052	0.00085653	0.039917	213.27	408.61	1.047	1.769
10	12.878	6.3802	1163.6	25.883	0.00085942	0.038635	214.77	409.13	1.0522	1.768
11	13.206	6.5943	1159.6	26.737	0.00086235	0.037401	216.27	409.65	1.0574	1.7669
12	13.54	6.8138	1155.6	27.614	0.00086532	0.036213	217.77	410.16	1.0626	1.7659
13	13.88	7.039	1151.6	28.515	0.00086834	0.035069	219.28	410.67	1.0677	1.7649
14	14.226	7.2698	1147.6	29.44	0.00087139	0.033967	220.79	411.17	1.0729	1.7638
15	14.577	7.5064	1143.5	30.39	0.00087449	0.032905	222.31	411.67	1.0781	1.7628
16	14.935	7.7489	1139.4	31.366	0.00087764	0.031882	223.83	412.16	1.0832	1.7618
17	15.299	7.9975	1135.3	32.368	0.00088083	0.030895	225.36	412.65	1.0884	1.7608
18	15.668	8.2521	1131.1	33.396	0.00088407	0.029943	226.89	413.13	1.0936	1.7598
19	16.044	8.513	1126.9	34.453	0.00088736	0.029025	228.43	413.61	1.0987	1.7588
20	16.427	8.7801	1122.7	35.537	0.0008907	0.028139	229.97	414.08	1.1039	1.7578
21	16.815	9.0537	1118.5	36.651	0.00089409	0.027285	231.52	414.55	1.109	1.7568
22	17.21	9.3338	1114.2	37.794	0.00089754	0.026459	233.07	415.01	1.1142	1.7558
23	17.611	9.6206	1109.8	38.968	0.00090104	0.025662	234.63	415.47	1.1193	1.7548
24	18.018	9.9142	1105.5	40.173	0.00090461	0.024892	236.19	415.91	1.1245	1.7538
25	18.432	10.215	1101	41.41	0.00090823	0.024149	237.76	416.36	1.1296	1.7529
26	18.852	10.522	1096.6	42.681	0.00091191	0.02343	239.34	416.79	1.1348	1.7519

Temp	Pressure (L)	Pressure (V)	Density (L)	Density (V)	Volume (L)	Volume (V)	Enthalpy (L)	Enthalpy (V)	Entropy (L)	Entropy (V)
[C]	[bara] bubble	[bara] dew	[kg/m³]bubble	[kg/m³] dew	[m³/kg] bubble	[m³/kg] dew	[kJ/kg] bubble	[kJ/kg] dew	[kJ/K-kg] bubble	[kJ/K-kg] dew
27	19.279	10.837	1092.1	43.985	0.00091566	0.022735	240.92	417.22	1.1399	1.7509
28	19.713	11.158	1087.6	45.324	0.00091947	0.022063	242.51	417.65	1.1451	1.7499
29	20.153	11.487	1083	46.7	0.00092336	0.021413	244.1	418.06	1.1502	1.7489
30	20.599	11.824	1078.4	48.112	0.00092731	0.020785	245.7	418.47	1.1554	1.7479
31	21.053	12.168	1073.7	49.562	0.00093134	0.020177	247.31	418.88	1.1605	1.7469
32	21.513	12.52	1069	51.051	0.00093544	0.019588	248.92	419.27	1.1657	1.7459
33	21.979	12.88	1064.3	52.581	0.00093962	0.019018	250.54	419.66	1.1708	1.7449
34	22.453	13.248	1059.5	54.152	0.00094388	0.018467	252.17	420.04	1.176	1.7439
35	22.933	13.624	1054.6	55.765	0.00094823	0.017932	253.81	420.41	1.1812	1.7429
36	23.421	14.008	1049.7	57.423	0.00095267	0.017415	255.45	420.77	1.1863	1.7419
37	23.915	14.401	1044.7	59.127	0.0009572	0.016913	257.1	421.12	1.1915	1.7408
38	24.416	14.802	1039.7	60.877	0.00096182	0.016427	258.76	421.47	1.1967	1.7398
39	24.924	15.212	1034.6	62.676	0.00096655	0.015955	260.42	421.81	1.2019	1.7387
40	25.438	15.631	1029.5	64.524	0.00097138	0.015498	262.1	422.13	1.2071	1.7377
41	25.96	16.059	1024.3	66.425	0.00097631	0.015055	263.78	422.45	1.2123	1.7366
42	26.489	16.496	1019	68.379	0.00098136	0.014624	265.47	422.76	1.2175	1.7355
43	27.025	16.942	1013.7	70.388	0.00098653	0.014207	267.18	423.05	1.2227	1.7344
44	27.568	17.398	1008.2	72.455	0.00099182	0.013802	268.89	423.34	1.228	1.7333
45	28.118	17.864	1002.8	74.582	0.00099724	0.013408	270.61	423.62	1.2332	1.7322
46	28.676	18.34	997.21	76.77	0.0010028	0.013026	272.34	423.88	1.2385	1.731
47	29.24	18.825	991.58	79.022	0.0010085	0.012655	274.08	424.13	1.2437	1.7299
48	29.811	19.321	985.86	81.34	0.0010143	0.012294	275.83	424.37	1.249	1.7287
49	30.39	19.827	980.06	83.728	0.0010203	0.011943	277.59	424.6	1.2543	1.7275
50	30.975	20.344	974.17	86.187	0.0010265	0.011603	279.37	424.81	1.2596	1.7262
51	31.568	20.872	968.19	88.722	0.0010329	0.011271	281.15	425.01	1.265	1.725
52	32.168	21.411	962.11	91.335	0.0010394	0.010949	282.95	425.19	1.2703	1.7237
53	32.775	21.961	955.93	94.029	0.0010461	0.010635	284.77	425.36	1.2757	1.7224
54	33.389	22.523	949.64	96.808	0.001053	0.01033	286.59	425.52	1.2811	1.7211
55	34.01	23.096	943.24	99.677	0.0010602	0.010032	288.43	425.66	1.2865	1.7197



Temp	Pressure (L)	Pressure (V)	Density (L)	Density (V)	Volume (L)	Volume (V)	Enthalpy (L)	Enthalpy (V)	Entropy (L)	Entropy (V)
[C]	[bara] bubble	[bara] dew	[kg/m³] bubble	[kg/m³] dew	[m³/kg] bubble	[m³/kg] dew	[kJ/kg] bubble	[kJ/kg] dew	[kJ/K-kg] bubble	[kJ/K-kg] dew
56	34.638	23.681	936.72	102.64	0.0010676	0.0097429	290.29	425.78	1.2919	1.7183
57	35.272	24.279	930.08	105.7	0.0010752	0.0094608	292.16	425.88	1.2974	1.7169
58	35.914	24.889	923.3	108.86	0.0010831	0.0091859	294.05	425.97	1.3029	1.7155
59	36.563	25.512	916.39	112.13	0.0010912	0.0089179	295.96	426.03	1.3084	1.7139
60	37.218	26.149	909.33	115.52	0.0010997	0.0086565	297.88	426.07	1.314	1.7124
61	37.88	26.798	902.12	119.03	0.0011085	0.0084015	299.82	426.1	1.3196	1.7108
62	38.549	27.462	894.74	122.66	0.0011176	0.0081527	301.79	426.1	1.3253	1.7092
63	39.224	28.14	887.19	126.43	0.0011272	0.0079096	303.78	426.07	1.331	1.7075
64	39.905	28.832	879.45	130.34	0.0011371	0.0076722	305.79	426.02	1.3367	1.7057
65	40.593	29.54	871.5	134.41	0.0011474	0.0074402	307.82	425.94	1.3425	1.7039
66	41.286	30.262	863.35	138.63	0.0011583	0.0072133	309.88	425.84	1.3484	1.702
67	41.985	31.001	854.96	143.04	0.0011696	0.0069912	311.98	425.7	1.3543	1.7001
68	42.689	31.757	846.32	147.63	0.0011816	0.0067739	314.1	425.53	1.3603	1.698
69	43.399	32.529	837.42	152.42	0.0011941	0.0065609	316.25	425.32	1.3663	1.6959
70	44.113	33.319	828.22	157.43	0.0012074	0.0063521	318.44	425.07	1.3725	1.6937
71	44.832	34.127	818.71	162.68	0.0012214	0.0061472	320.67	424.79	1.3787	1.6914
72	45.555	34.954	808.86	168.18	0.0012363	0.005946	322.95	424.46	1.385	1.689
73	46.281	35.802	798.62	173.97	0.0012522	0.0057482	325.27	424.07	1.3915	1.6865
74	47.01	36.67	787.97	180.07	0.0012691	0.0055535	327.64	423.64	1.3981	1.6838
75	47.74	37.56	776.86	186.51	0.0012872	0.0053617	330.07	423.14	1.4048	1.681
76	48.471	38.474	765.23	193.34	0.0013068	0.0051723	332.56	422.58	1.4117	1.678
77	49.203	39.412	753.02	200.6	0.001328	0.0049851	335.13	421.95	1.4187	1.6748
78	49.932	40.377	740.16	208.35	0.0013511	0.0047996	337.78	421.23	1.426	1.6714
79	50.657	41.37	726.55	216.67	0.0013764	0.0046154	340.53	420.41	1.4335	1.6678
80	51.377	42.394	712.08	225.64	0.0014043	0.0044319	343.39	419.48	1.4414	1.6638

### Sat -60 C [0.207773482 bar]

Temp	Volume	Enthalpy
[C]	[m³/kg]	[kJ/kg]
-60	0.940617105	357.72
-50	0.986428732	365.04
-40	1.032025363	372.50
-30	1.07745712	380.12
-20	1.12275924	387.89
-10	1.167957779	395.80
0	1.213072546	403.87
10	1.258118865	412.09
20	1.303108751	420.46
30	1.34805172	428.97
40	1.39295384	437.63
50	1.437825876	446.44
60	1.482668181	455.39
70	1.527486378	464.49
80	1.572283827	473.74
90	1.617063314	483.12
100	1.661827164	492.66
110	1.706577328	502.33
120	1.751315454	512.14
130	1.796042939	522.09
140	1.840760975	532.17

### Sat -50 C [0.38550615 bar]

Temp	Volume	Enthalpy	Entropy
[C]	[m³/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]
-50	0.527524554	364.44	1.82737
-40	0.552582938	371.98	1.86044
-30	0.577467281	379.66	1.89269
-20	0.60221731	387.48	1.92420
-10	0.626860987	395.44	1.95505
0	0.651419086	403.55	1.98527
10	0.675907498	411.80	2.01492
20	0.700338595	420.19	2.04405
30	0.724722136	428.72	2.07268
40	0.749065898	437.40	2.10086
50	0.773376134	446.23	2.12860
60	0.797657914	455.20	2.15593
70	0.821915381	464.31	2.18288
80	0.84615194	473.57	2.20947
90	0.870370414	482.97	2.23571
100	0.894573153	492.51	2.26163
110	0.918762131	502.19	2.28723
120	0.942939008	512.01	2.31253
130	0.967105196	521.96	2.33753
140	0.991261896	532.06	2.36226
150	1.015410136	542.28	2.38672

### Sat -30 C [1.10665292 bar]

Temp	Volume	Enthalpy
[C]	[m³/kg]	[kJ/kg]
-30	0.798378763	365.51
-20	0.837595449	372.81
-10	0.876570898	380.24
0	0.915365791	387.81
10	0.954021169	395.52
20	0.992566577	403.38
30	1.031024012	411.38
40	1.069410211	419.53
50	1.107738106	427.83
60	1.146017825	436.27
70	1.184257379	444.86
80	1.222463175	453.60
90	1.260640379	462.48
100	1.298793193	471.51
110	1.33692506	480.69
120	1.375038823	490.00
130	1.413136846	499.46
140	1.451221106	509.07
150	1.48929327	518.81
160	1.527354747	528.69
170	1.565406738	538.72

### Sat -20 C [1.74200145 bar]

Temp	Volume	Enthalpy	Entropy
[C]	[m³/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]
-50	0.451197739	372.05	1.86270
-40	0.472891497	379.58	1.89574
-30	0.494392011	387.24	1.92788
-20	0.515746926	395.02	1.95924
-10	0.536988432	402.93	1.98989
0	0.558139801	410.98	2.01992
10	0.579218478	419.17	2.04936
20	0.600237834	427.50	2.07827
30	0.62120828	435.97	2.10668
40	0.642138025	444.59	2.13464
50	0.663033611	453.34	2.16217
60	0.683903004	462.25	2.18930
70	0.704742375	471.29	2.21605
80	0.725563323	480.48	2.24244
90	0.746366028	489.81	2.26850
100	0.767152885	499.29	2.29423
110	0.787925895	508.90	2.31966
120	0.80868674	518.65	2.34478
130	0.829436844	528.54	2.36963
140	0.850177419	538.57	2.39420
150	0.8709095	548.74	2.41851



Sat -60 C [0.25960491 bar]				Sat -50 C [0.47754427 bar]				Sat -30 C [1.34956917 bar]				Sat -20 C [2.10960882 bar]				Sat -0 C [4.60712459 bar]				Sat 10 C [6.50283621 bar]											
Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy	Temp	Volume	Enthalpy	Entropy				
[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]	[C]	[m3/kg]	[kJ/kg]	[kJ/K-kg]
-60	0.798378763	365.51	1.89182	-50	0.451197739	372.05	1.86270	-40	0.270419093	378.51	1.83851	-20	0.11623602	391.02	1.80128	-10	0.075732642	396.96	1.78674	0	0.03772551	407.86	1.76268	20	0.027419639	412.64	1.75203				
-50	0.837595449	372.81	1.92527	-40	0.472891497	379.58	1.89574	-30	0.283272487	386.31	1.87126	-20	0.116985023	399.42	1.83381	0	0.079458514	405.70	1.81935	10	0.05554656	411.73	1.79593	30	0.029012102	422.75	1.78592				
-40	0.876570898	380.24	1.95784	-30	0.494392011	387.24	1.92788	-20	0.295967398	394.20	1.90308	-10	0.122232093	407.86	1.86528	10	0.08308358	414.45	1.85081	20	0.058156481	420.83	1.83848	40	0.03052157	432.68	1.81817				
-30	0.915365791	387.81	1.98963	-20	0.515746926	395.02	1.95924	-10	0.308542297	402.21	1.93409	0	0.127392096	416.37	1.89588	20	0.086631922	423.25	1.88134	30	0.060697085	429.94	1.86904	50	0.031969408	442.54	1.84916				
-20	0.954021169	395.52	2.02071	-10	0.536988432	402.93	1.98989	0	0.321023164	410.33	1.96440	10	0.132483463	424.96	1.92573	30	0.090119763	432.11	1.91108	40	0.06318315	439.10	1.89875	60	0.033369603	452.37	1.87911				
-10	0.992566577	403.38	2.05115	0	0.558139801	410.98	2.01992	10	0.333428823	418.59	1.99407	20	0.137519531	433.67	1.95491	40	0.093558812	441.06	1.94012	50	0.06562529	448.32	1.92773	70	0.034731932	462.21	1.90821				
0	1.031024012	411.38	2.08100	10	0.579218478	419.17	2.04936	20	0.345773439	426.97	2.02317	30	0.142510349	442.48	1.98350	50	0.096957877	450.11	1.96856	60	0.068031464	457.62	1.95608	80	0.036063533	472.08	1.93658				
10	1.069410211	419.53	2.11030	20	0.600237834	427.50	2.07827	30	0.358067925	435.49	2.05174	40	0.147463691	451.40	2.01157	60	0.100323765	459.26	1.99645	70	0.070407792	467.01	1.98386	90	0.037369784	482.01	1.96431				
20	1.107738106	427.83	2.13910	30	0.62120828	435.97	2.10668	40	0.370320822	444.14	2.07983	50	0.152385675	460.45	2.03915	70	0.10366183	468.53	2.02385	80	0.072759072	476.50	2.01113	100	0.038654838	492.02	1.99148				
30	1.146071825	436.27	2.16742	40	0.642138025	444.59	2.13464	50	0.382538904	452.94	2.10747	60	0.157281181	469.63	2.06628	80	0.106976346	477.91	2.05080	90	0.075089127	486.10	2.03793	110	0.039921961	502.10	2.01814				
40	1.184257379	444.86	2.19529	50	0.663033611	453.34	2.16217	60	0.394727598	461.87	2.13469	70	0.162154148	478.93	2.09301	90	0.11027076	487.41	2.07733	100	0.077401037	495.82	2.06432	120	0.041173767	512.27	2.04435				
50	1.222463175	453.60	2.22275	60	0.683900304	462.25	2.18930	70	0.406891297	470.94	2.16152	80	0.167007782	488.37	2.11935	100	0.113547885	497.04	2.10348	110	0.079697316	505.65	2.09031	130	0.042412373	522.54	2.07014				
60	1.260640379	462.48	2.24983	70	0.704742375	471.29	2.21605	80	0.419033583	480.15	2.18798	90	0.171844719	497.93	2.14533	110	0.116810039	506.79	2.12927	120	0.081980031	515.59	2.11593	140	0.043639513	532.91	2.09554				
70	1.298793193	471.51	2.27653	80	0.72563323	480.48	2.24244	90	0.431157404	489.51	2.21410	100	0.176667144	507.63	2.17097	120	0.120059142	516.67	2.15471	130	0.084250898	525.66	2.14121	150	0.044856625	543.38	2.12058				
80	1.33692506	480.69	2.30288	90	0.746366028	489.81	2.26850	100	0.443265202	499.00	2.23988	110	0.181476878	517.45	2.19629	130	0.123296801	526.67	2.17984	140	0.086511357	535.84	2.16617	160	0.04606491	553.95	2.14529				
90	1.375038823	490.00	2.32890	100	0.767152885	499.29	2.29423	110	0.455359015	508.63	2.26535	120	0.186275454	527.41	2.22130	140	0.126524369	536.80	2.20466	150	0.088762618	546.15	2.19082	170	0.047265377	564.64	2.16968				
100	1.413136846	499.46	2.35460	110	0.787925895	508.90	2.31966	120	0.467440555	518.40	2.29052	130	0.191064165	537.50	2.24602	150	0.129742993	547.06	2.22919	160	0.091005709	556.58	2.21518	180	0.048458887	575.43	2.19376				
110	1.451221106	509.07	2.37999	120	0.80868674	518.65	2.34478	130	0.479511267	528.30	2.31540	140	0.195844113	547.72	2.27046	160	0.132953651	557.44	2.25344	170	0.093241509	567.13	2.23926	190	0.04964617	586.34	2.21756				
120	1.48929327	518.81	2.40510	130	0.829436844	528.54	2.36963	140	0.491572379	538.35	2.34000	150	0.200616241	558.07	2.29463	170	0.136157182	567.94	2.27742	180	0.095470772	577.80	2.26307	200	0.050827857	597.35	2.24108				
130	1.527354747	528.69	2.42992	140	0.850177419	538.57	2.39420	150	0.503624941	548.52	2.36434	160	0.20538136	568.54	2.31854	180	0.139354308	578.57	2.30114	190	0.097694149	588.59	2.28662	210	0.052004493	608.47	2.26434				
140	1.565406738	538.72	2.45447	150	0.8709095	548.74	2.41851	160	0.515669856	558.83	2.38841	170	0.21014017	579.15	2.34219	190	0.142545657	589.33	2.32461	200	0.099912207	599.49	2.30991	220	0.053176551	619.70	2.28735				
150	0.032848639	541.36	2.08768	160	0.025135571	549.62	2.08091	170	0.019492261	557.65	2.07486																				



## Fiche Technique - FT

Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]	Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]	Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]
160	0.033775233	552.05	2.11265	170	0.025856592	560.54	2.10584	180	0.020064041	568.83	2.09979
170	0.034693604	562.83	2.13728	180	0.026569903	571.55	2.13041	190	0.020628552	580.07	2.12434
180	0.035604695	573.72	2.16157	190	0.027276392	582.65	2.15464	200	0.021186638	591.40	2.14854
190	0.036509303	584.71	2.18556	200	0.027976808	593.85	2.17855	210	0.021739009	602.81	2.17240
200	0.037408108	595.80	2.20925	210	0.02867179	605.14	2.20216	220	0.02228627	614.31	2.19595
210	0.038301695	607.00	2.23266	220	0.029361885	616.52	2.22548	230	0.022828938	625.89	2.21921
220	0.039190569	618.29	2.25580	230	0.030047565	628.00	2.24852	240	0.023367457	637.56	2.24218
230	0.040075168	629.69	2.27869	240	0.03072924	639.58	2.27131	250	0.023902213	649.33	2.26488
Sat 60 C [26.78963148 bar]				Sat 70 C [34.25598393 bar]							
Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]	Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]	Temp [C]	Volume [m3/kg]	Enthalpy [kJ/kg]	Entropy [kJ/K-kg]
60	0.00824742	422.91	1.70189	70	0.005948075	420.66	1.67976	80	0.003959335	411.76	1.64063
70	0.00911395	437.13	1.74397	80	0.006791604	437.52	1.72823	90	0.004880966	434.55	1.70434
80	0.00985719	450.09	1.78119	90	0.007467604	451.98	1.76862	100	0.005523321	451.50	1.75041
90	0.010526748	462.37	1.81548	100	0.008057036	465.31	1.80483	110	0.006055631	466.38	1.78977
100	0.011146302	474.24	1.84773	110	0.008591743	477.99	1.83838	120	0.006525298	480.19	1.82534
110	0.011729379	485.86	1.87847	120	0.009088182	490.28	1.87004	130	0.006953603	493.35	1.85841
120	0.012284567	497.33	1.90801	130	0.009556164	502.31	1.90026	140	0.007352243	506.11	1.88967
130	0.012817711	508.70	1.93658	140	0.010002086	514.18	1.92934	150	0.007728446	518.59	1.91953
140	0.013332991	520.03	1.96433	150	0.010430383	525.95	1.95749	160	0.00808704	530.90	1.94828
150	0.013833512	531.34	1.99138	160	0.010844272	537.66	1.98484	170	0.008431425	543.10	1.97611
160	0.014321645	542.66	2.01783	170	0.011246164	549.35	2.01152	180	0.008764099	555.22	2.00316
170	0.014799241	554.01	2.04373	180	0.011637919	561.04	2.03760	190	0.009086955	567.30	2.02954
180	0.015267777	565.40	2.06914	190	0.012020998	572.74	2.06314	200	0.00940146	579.37	2.05533
190	0.015728447	576.84	2.09412	200	0.012396575	584.48	2.08822	210	0.009708778	591.45	2.08059
200	0.016182228	588.34	2.11869	210	0.012765603	596.26	2.11286	220	0.010009848	603.55	2.10537
210	0.016629934	599.91	2.14288	220	0.013128867	608.09	2.13710	230	0.010305437	615.68	2.12973
220	0.017072244	611.55	2.16673	230	0.013487024	619.98	2.16097	240	0.010596182	627.86	2.15368
230	0.017509734	623.27	2.19025	240	0.013840625	631.94	2.18449	250	0.010882614	640.08	2.17727
240	0.017942894	635.06	2.21346	250	0.01419014	643.96	2.20769	260	0.011165185	652.35	2.20052
250	0.018372147	646.94	2.23638	260	0.01453597	656.05	2.23059	270	0.01144428	664.69	2.22344
260	0.018797857	658.90	2.25902	270	0.014878461	668.22	2.25320	280	0.011720229	677.09	2.24606